



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

с. Зиянчурино
(место составления предписания)

«21» сентября 2018 г.
(дата составления предписания)
15 часов 00 минут
(время составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 34-4785-491
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 4785-рп от «16» августа 2018 года в период с 21 сентября по 21 сентября 2018г. (продолжительность проверки 1 день) должностным лицом Западно-Уральского управления Ростехнадзора:

Солодким Константином Анатольевичем	- старшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области
--	---

в присутствии:

Сапуновой Светланы Денисовны	- директора МБОУ «Зиянчуринская СОШ»
---------------------------------	--------------------------------------

проведена плановая проверка в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Зиянчуринская средняя общеобразовательная школа» Кувандыкского городского округа Оренбургской области. юридический адрес: 462202 Оренбургская обл., Кувандыкский район, с. Зиянчурино, ул. Садовая, 9. Место проведения проверки: 462202 Оренбургская обл., Кувандыкский район, с. Зиянчурино, ул. Садовая, 9. По результатам проверки составлен Акт проверки № 34-4785-746 от 21 сентября 2018 г. В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004 г., Положением о Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 782 от 27 декабря 2012 г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного предписывается МБОУ «Зиянчуринская СОШ» устранить нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	Однолинейная схема электроснабжения не пересмотрена в соответствии с требованиями правил	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП) п. 1.8.1	01.02.2019 г.
2	В паспортах на заземляющие устройства отсутствуют сведения о проведенных испытаниях	ПТЭЭП п. 2.7.15	01.02.2019 г.
3	Не проводится визуальный осмотр видимой части заземляющих устройств в установленные сроки	ПТЭЭП п. 2.7.15	01.02.2019 г.
4	Аттестация неэлектротехнического персонала на 1-ю группу по электробезопасности проводится с нарушениями требований правил (форма журнала не соответствует требованиям)	ПТЭЭП п. 1.4.4	01.02.2019 г.
5	В вводном распределительном устройстве школы не указаны назначения присоединений по группам	ПТЭЭП п. 2.2.20	01.02.2019 г.
6	Не на всех ЩО первого этажа указаны диспетчерские наименования	ПТЭЭП п. 2.2.20	01.02.2019 г.
7	В ВРУ и РП-1 столовой не указаны наименования присоединений (по группам в ВРУ и на автоматах в РП)	ПТЭЭП п. 2.2.20	01.02.2019 г.

Информацию об исполнении предписания в установленные предписанием сроки в письменном виде направить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 460038 г. Оренбург проспект Дзержинского, д. 2,

В случае невыполнения в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание составлено в 2-х экземплярах.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор



Предписание получил
директор МБОУ «Зиянчуринская СОШ»

_____ С.Д. Сапунова

« » 2018г.